



UWAGI:
UZIOM OTOKOWY WYKONAC TAŚMĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ
FeZn 30x4 W FUNDAMENCIE ZEWNĘTRZNYM BUDYNKU.
ZACISK KONTROLNY DRUT BĘDĄRKA WYKONAC NA WYSOKOŚCI
h= 1,2 m NAD POZIOMĄ GRUNTU W SPOŻYWE UZIOMOWEJ.
ZIWOODY PIONOWE WYKONAC W RURKACH IZOLACYJNYCH RB 28
POD OCIEPLENIEM BUDYNKU.
INSTALACJE POZIOMA DACHOWĄ WYKONAC DRUTEM FeZn 8 NA
WSPORNIKACH KLEJONYCH.

a c archiconcept ARCH. PIOTR OPAŁKA		48-304 Nysa, ul. Zjednoczenia 9/2, tel:+48774353029, 604997894, e-mail: archiconcept.nysa@gmail.com	
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDOWA OSIEDLA DOMÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH. BLOK NR 3.		STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT
	DZ. NR 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 14/4, 14/6, 15/1, 15/2, 15/3, 26/2 JEDN. EW. NYSZA- MIASTO. OBRĘB EW. 0006 WRÓBLEWSKIEGO, A.M. 9. UL. FRANCISZKAŃSKA - UL. GRODKOWSKA - UL. KACZKOWSKIEGO. 48-300 NYSZA		BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT DACHU	
BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS	DATA: 05. 2017 r.
	mgr inż. JÓZEF RADOMAŃSKI UPR. Nr 265/77/OP		Skala rys. Nr rys.
ARCHITEKTURA			1:100 8 E
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. JAN PINCZAKI UPR. Nr 230/70/OP		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	mgr MICHAŁ KULESZ		